




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество
«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции свыше 10 до 15 мм
ГОСТ 8267 – 93.

№ 339 от 31 июля 2013г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол – во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5(D + d)	D наиб.	1,25 D наиб.
	10	12,5	15	20
Полные остатки на ситах, % по массе	93,5	55,2	4,3	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 6,6 _____ I группа

2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,52 _____ %
в том числе глины в комках _____ нет _____ %

2.3 зёрен слабых пород _____ нет _____ %

2.4 вредных компонентов _____ нет _____ %

3. Марка щебня по дробимости _____ I 400

4. Марка щебня по истираемости _____ III

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300

6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,3 т/м³

7. Другие показатели (затребованные потребителем):

Устойчивость структуры щебня против распадов _____ 0,23 _____ %

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Заключение: щебень фракции свыше 10 до 15 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК



Митрунина М.А.