




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т. факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной С4

ГОСТ 25607 – 2009

№ 267 «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол – во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2.5	0.63	0.16
Полные остатки на ситах, % по массе	0.0	35.0	55.0	70.0	80.0	85.0	94.7	97.0

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц _____ 3.0 _____ %

2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне _____ 21.0 _____ %

3. Марка по дробимости щебня 1400 _____

5.Марка по водостойкости _____ В₁ _____

6.Марка по пластичности _____ ПЛ₁ _____

7. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в
объёмные _____ 1.43 _____ т/м³

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 206.09 _____ Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 025/Р от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр»

г.Воронеж)

9.Наименование горной породы- граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.

