

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т. факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

SRDS OC-01, С 00703

срок действия с 14.03.2011г. по 14.03.2014г.

П А С П О Р Т

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной
С7

ГОСТ 25607 – 2009

№ 643 от «31» июля 2013г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол – во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16
Полные остатки на ситах, % по массе	2,4	23,9	47,3	67,6	82,4	92,8

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц _____ 8,3 _____ %

2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне _____ 20,8 _____ %

3. Марка по дробимости щебня _____ 1400 _____

4. Марка по морозостойкости щебня _____ 300 _____

5. Марка по водостойкости _____ В₁ _____

6. Марка по пластичности _____ ПЛ₁ _____

7. Насыпная плотность _____ 1,40 _____ т/м³ , при влажности 1,8 %

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 206,09 _____ Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 025 от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр» г. Воронеж)

9. Наименование горной породы- граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.