




№SRDS OC -01, С 00731
срок действия с 13.11.2012г. по 13.11.2015г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое Акционерное
общество
«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку песка из отсевов дробления гранитов Шкурлатовского месторождения
для дорожного строительства
СТО 05169287-001-2013

№ 832 от « 31 » июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № накладной _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН _____

Результаты лабораторных испытаний:

Класс _____ 2 _____

1. Содержание зёрен крупностью св. 5 мм _____ 9,7 _____ св. 10 мм _____ 0,7 _____ %

2. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	2,5	0,63	0,16	Содержание зёрен размером менее 0,05 мм
Полные остатки на ситах, % по массе	22,2	60,7	88,6	11,0

3. Модуль крупности _____ 2,90 _____

4. Марка по дробимости щебня _____ 1400 _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____

6. Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания _____ 0,30 _____ %
в том числе глины в комках _____ нет _____

7. Содержание вредных компонентов примесей _____ нет _____ %

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 215,05 _____ Бк/кг

Первый класс использования (протокол № _____ 0,24 Р _____ от _____ 13.03.2013 _____

ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

9. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы
в объёмные _____ 1,34 _____ т/м³ при W= _____ 2,6 _____ %

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.

